

Invoer ClimaRad Care H1C / Ventura V1C

Vabi Elements – Gebouwsimulaties, koelbehoefte

(14-08-2020)

Aangezien de ClimaRad toestellen niet standaard zijn opgenomen in VABI Elements, dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden.

Ventilatiesysteem:

- decentrale WTW-unit met toerenregeling (VAV 10%)
- inblaas- temperatuur geregelde bypass
- voorwaardelijke nachtkoeling (met buitenlucht)

Afgiftesysteem:

- 2-pijps inductie-units warmte & koude change-over (LT).

Wij zijn ons ervan bewust dat deze invoerwijze niet exact overeenkomt. In overleg met VABI is besloten om (voorlopig) bovenstaande invoerwijze te hanteren om ClimaRad zo optimaal mogelijk in de berekening te kunnen waarderen. Bij het verwarmings- en koelvermogen hebben wij de gegevens overgenomen uit de omrekening van de ClimaRad Care H1C unit, welke te downloaden is via [deze](#) link.