

Classic Solution – Vabi EPA-NTA8800
(05-05-2021)



Voorbeeld woning:

K-Fan (6 Watt)

MiniBox (10 Watt)

Totaal 16 [Watt]

Toestel	P _{nom} [watt]
MaxiBox	16
B/T/K-Fan	6
MiniBox	10

Systeem	Individueel
Ventilatiesysteem	C Mechanische afvoer
Systeem 1	
Ventilatie 1	
Merk	ClimaRad
Type	Classic Solution
Installatiejaar	2021
Subsysteem	C5a Luchtdrukgestuurde toevoer delta p <= 1 Pa, sturing op afvoer door CO
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling	
<input type="checkbox"/> Debiet bekend	
Debietregeling	
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring VLA	
Distributie 1	
Luchtdichtheidsklasse	LUKA A, B of C
Ventilatoren 1	
Ventilatoren	Nominaal vermogen
Nominaal vermogen [W]	16
Voorverwarmde natuurlijke ventilatie (linten) 1	
<input type="checkbox"/> Lintverwarming aanwezig (natuurlijke ventilatie)	
Bron en opmerkingen	
Bron	
Opmerkingen	Classic Solution, bepalen subsysteem: C5a (CO2 sensor in woonkamer en hoofslaapkamer) C4a (CO2 sensor in woonkamer)