

## Invoer ClimaRad Smart Supply Solution in Uniec 2.2

### EPC

(24-11-2020)

Definieer de aanwezige ventilatiesystemen <span style="float: right;">+ Regel toevoegen</span>	
ventilatiesysteem	naam
forfaitair	ventilatie 1

Nom. opgenomen vermogens	[Watt]
WTW	10
S-Fan	2,5
MaxiBox	7
B/K/T-Fan	3
MiniBox	4
<b>Voorbeeld:</b>	
Woonkamer:	1x WTW (10 Watt)
Badkamer:	1x B-Fan (3 Watt)
3 Slaapkamers:	3x S-Fan (3 x 2,5 = 7,5 Watt)
<b>Totaal:</b>	<b>20,5 [Watt]</b>

## ventilatie 1

### Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem <span style="float: right;">Dd. mechanische toe- en afvoer - decentraal</span>
stelsysteemvariant <span style="float: right;">D5a CO2-sturing met 2 of meer zones</span>

### Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend <span style="float: right;"><input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee</span>
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen <span style="float: right;">LUKAA</span>

### Passieve koeling

max. benutting geïnstalleerde ventilatiecap. voor koudebehoefte <span style="float: right;"><input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee</span>
max. benutting geïnstalleerde spuicap. voor koudebehoefte <span style="float: right;"><input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee</span>

### Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning <span style="float: right;">eigen waarde (overeenkomstig NEN 5138) - 85%</span>
fractie lucht via bypass* <span style="float: right;">1,00</span>
toevoerkanal tussen buiten en WTW toestel <span style="float: right;">geïsoleerd kanaal</span>
type isolatie toevoerkanal tussen buiten en WTW toestel bekend <span style="float: right;"><input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee</span>
lengte toevoerkanal tussen buiten en WTW toestel (L <sub>bu</sub> )* <span style="float: right;">0,0 m</span>

### Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair <span style="float: right;"><input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee</span>
bepaal nominaal vermogen uit asvermogen <span style="float: right;"><input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee</span>
ventilatoren met constant-volumeregeling <span style="float: right;"><input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee</span>

Eigenschappen ventilatoren <span style="float: right;">+ Regel toevoegen</span>	
debietregeling ventilator	P <sub>nom</sub> [W]
handmatige regeling	20,5

### Aangesloten rekenzones

PlusWoning